

ООО "ДатЭнерджи"

полномочные электросетевые организации

Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер торговой точки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: кЛ, ВЛ, ПЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которого произошло прекращение передачи электроэнергии	Высший класс напряжения отключенно оборудованная сетевая организация, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты), ГТТ (ММ ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии (часы, минуты), ГТТ (ММ ДД)	Время и дата прекращения режима потребления электрической энергии (часы, минуты), ГТТ (ММ ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, ВЛ)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителя услуги (ПС, ТП, РП, ВЛ, КВЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации													Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединение потребителя электрической энергии, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии в момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением режима энергоснабжения	Номер и дата акта расследования технологического нарушения записи	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учета показателей надежности, в т.ч. индикаторных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)							
													1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	СН (0,22 - 1 кВ)	Смежные сетевые организации и провайдеры энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:	в разделении уровней напряжения ЛУП	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии	ВСЕГО	1-я категория надежности							2-я категория надежности	3-я категория надежности					
1	ДатСтинское отделение	ТП	Фильер № 7	6	03.10.17 9:40	03.10.17 10:30	ВЛ	0,833	-	-	ВЛ	3748	0	0	3748	0	0	14	3734 АО "ДСК"	2520,0	0	0	3413	414	1													
2	ДатСтинское отделение	ТП	Фильер № 7	6	07.10.17 9:40	07.10.17 10:30	ВЛ	0,833	-	-	ВЛ	3748	0	0	3748	0	0	14	3734 АО "ДСК"	2520,0	0	0	3413	414	1													
3	ДатСтинское отделение	ТП	Фильер № 7	6	10.10.17 10:00	10.10.17 12:05	ВЛ	2,083	-	-	ВЛ	3748	0	0	3748	0	0	14	3734 АО "ДСК"	2520,0	0	0	3413	414	1													
4	ДатСтинское отделение	ТП	Фильер № 7	6	16.10.17 8:10	16.10.17 9:05	ВЛ	0,917	-	-	ВЛ	3748	0	0	3748	0	0	14	3734 АО "ДСК"	2520,0	0	0	3413	414	1													
5	ДатСтинское отделение	ТП	Фильер № 7	6	30.10.17 14:30	30.10.17 16:30	ВЛ	2,000	-	-	ВЛ	3748	0	0	3748	0	0	14	3734 АО "ДСК"	2520,0	0	0	3413	414	1													
6	Калифортовское отделение	КЛ	Фильер № 28	6	15.10.17 4:55	15.10.17 6:15	ВЛ	1,333	-	-	ТП	3144	0	0	3144	0	0	54	3090	2478,0	0	0	3413	414	1													
7	Калифортовское отделение	ВЛ	Фильер № 28	6	26.10.17 15:00	26.10.17 16:20	ВЛ	1,333	-	-	ВЛ	1965	0	0	1965	0	0	57	1908	3217,0	0	0	3413	416	1													
8	Умугульское отделение	РП	Фильер № 6	10	01.10.17 11:00	01.10.17 13:00	П	2,000	-	-	РП	89	0	0	89	0	0	7	82	566,8	0	0	3413	42	1													
9	Умугульское отделение	РП	Фильер № 6	10	05.10.17 9:30	05.10.17 15:30	П	6,000	-	-	РП	35	0	0	35	0	0	0	35	551,2	0	0	3413	41	1													
10	Умугульское отделение	РП	Фильер № 7	10	05.10.17 9:30	05.10.17 15:30	П	6,000	-	-	РП	2	0	0	2	0	0	0	2	314,9	0	0	3413	41	1													
11	Умугульское отделение	РП	Фильер № 6	10	07.10.17 9:00	07.10.17 10:27	П	1,450	-	-	РП	89	0	0	89	0	0	7	82	640,7	0	0	3413	41	1													
12	Умугульское отделение	РП	Фильер № 6	10	07.10.17 9:00	07.10.17 10:27	П	1,450	-	-	РП	23	0	0	23	0	0	0	23	657,0	0	0	3413	41	1													
13	Умугульское отделение	ВЛ	Фильер № 6	10	17.10.17 7:35	17.10.17 7:55	ВЛ	0,333	-	-	ТП	89	0	0	89	0	0	7	82	566,8	0	0	3413	41	1													
14	Умугульское отделение	ВЛ	Фильер № 6	10	17.10.17 21:18	17.10.17 22:02	ВЛ	0,733	-	-	ТП	23	0	0	23	0	0	0	23	553,9	0	0	3413	42	1													
15	Умугульское отделение	ВЛ	Фильер № 6	10	17.10.17 21:52	17.10.17 22:03	ВЛ	0,183	-	-	ТП	89	0	0	89	0	0	7	82	566,8	0	0	3413	42	1													
16	Умугульское отделение	ВЛ	Фильер № 6	10	17.10.17 22:41	17.10.17 22:49	ВЛ	0,133	-	-	ТП	89	0	0	89	0	0	7	82	566,8	0	0	3413	42	1													
17	Умугульское отделение	ВЛ	Фильер № 6	10	18.10.17 2:12	18.10.17 2:56	ВЛ	0,733	-	-	ТП	89	0	0	89	0	0	7	82	566,8	0	0	3413	42	1													
18	Умугульское отделение	ВЛ	Фильер № 6	10	18.10.17 2:12	18.10.17 2:55	ВЛ	0,717	-	-	ТП	35	0	0	35	0	0	0	35	424,0	0	0	3413	42	1													
19	Умугульское отделение	ВЛ	Фильер № 6	10	18.10.17 2:57	18.10.17 3:47	ВЛ	0,833	-	-	ТП	35	0	0	35	0	0	0	35	424,0	0	0	3413	42	1													
20	Умугульское отделение	ВЛ	Фильер № 6	10	18.10.17 3:25	18.10.17 6:01	ВЛ	2,600	-	-	ТП	35	0	0	35	0	0	0	35	424,0	0	0	3413	42	1													
21	Умугульское отделение	ВЛ	Фильер № 6	10	18.10.17 6:10	18.10.17 6:52	ВЛ	0,700	-	-	ТП	89	0	0	89	0	0	0	89	566,8	0	0	3413	42	1													
22	Умугульское отделение	РП	Фильер № 6	10	22.10.17 9:05	22.10.17 14:00	П	4,917	-	-	РП	89	0	0	89	0	0	7	82	640,7	0	0	3413	42	1													
23	Умугульское отделение	РП	Фильер № 7	10	22.10.17 9:05	22.10.17 13:20	П	4,250	-	-	РП	2	0	0	2	0	0	0	2	314,9	0	0	3413	42	1													
24	Умугульское отделение	ВЛ	Фильер № 6	10	31.10.17 15:51	31.10.17 16:30	ВЛ	1,650	-	-	ТП	89	0	0	89	0	0	7	82	566,8	0	0	3413	42	1													

Маликов 3 М.

Генеральный директор

Исполнитель
Амирбеков С.А.

