

ООО "ДагЭнерЖи"

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии												Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации										Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:										23	24	25	26	27		
												ВСЕГО				в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии								Смежные сетевые организации и провайдеры электрической энергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВСЕГО	ВН (110 кВ и выше)	СНН (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)																					
1	Ушугульское отделение	РП	Фидер №3	10	07.01.19 10:35	07.01.19 10:40	В1	0,083	ВЛ	-	-	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	ПАО "Русгидро" (С.Г.К.)	40,95	-	-	0	3.4.13	4.21	1	
2	Ушугульское отделение	РП	Фидер №3	10	07.01.19 15:10	07.01.19 15:20	В1	0,167	ВЛ	-	-	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	ПАО "Русгидро" (С.Г.К.)	39,24	-	-	0	3.4.13	4.21	1	
3	Ушугульское отделение	РП	Фидер №3	10	09.01.19 14:10	09.01.19 14:30	В1	0,333	ВЛ	-	-	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	ПАО "Русгидро" (С.Г.К.)	39,24	-	-	0	3.4.13	4.21	1	
4	Ушугульское отделение	ПС	В-10-Т1	10	22.01.19 12:00	22.01.19 12:40	В1	0,667	ВЛ	-	-	291,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	2,00	289,00	ПАО "Русгидро" (С.Г.К.)	5218,70	АО "ДСК"	-	0	3.4.13	4.21	1	
5	Ушугульское отделение	РП	Фидер №9	10	31.01.19 17:30	31.01.19 17:35	В1	0,083	ВЛ	-	-	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	2,00	103,00	ПАО "Русгидро" (С.Г.К.)	1945,31	-	-	0	3.4.13	4.21	1	
6	Ушугульское отделение	РП	Фидер №9	10	31.01.19 17:51	31.01.19 17:55	В1	0,067	ВЛ	-	-	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	2,00	103,00	ПАО "Русгидро" (С.Г.К.)	2033,73	-	-	0	3.4.13	4.21	1	
7	Ушугульское отделение	РП	Фидер №9	10	31.01.19 20:30	31.01.19 20:45	В1	0,250	ВЛ	-	-	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	2,00	103,00	ПАО "Русгидро" (С.Г.К.)	2122,15	-	-	0	3.4.13	4.21	1	
8	ДагОгнинское отделение	ТП	КТП-19/630	6	02.01.19 10:43	02.01.19 11:11	В1	0,467	ВЛ	-	-	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	АО "ДСК"	149,82	-	-	-	3.4.13	4.14	1	
9	ДагОгнинское отделение	ТП	КТП-19/630	6	03.01.19 18:03	03.01.19 20:29	В1	2,433	ВЛ	-	-	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	АО "ДСК"	149,82	-	-	-	3.4.13	4.14	1	
10	ДагОгнинское отделение	ТП	КТП-7/630	6	04.01.19 19:56	04.01.19 21:03	В1	1,117	ВЛ	-	-	329,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00	АО "ДСК"	180,18	-	-	-	3.4.13	4.14	1	
11	ДагОгнинское отделение	ТП	КТП-7/630	6	06.01.19 15:57	06.01.19 16:33	В1	0,600	ВЛ	-	-	329,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00	АО "ДСК"	180,18	-	-	-	3.4.13	4.14	1	
12	ДагОгнинское отделение	ТП	МТП-3/630	6	08.01.19 8:59	08.01.19 10:05	В1	1,100	ВЛ	-	-	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	АО "ДСК"	99,28	-	-	-	3.4.13	4.14	1	
13	ДагОгнинское отделение	ТП	МТП-3/630	6	08.01.19 11:05	08.01.19 13:04	В1	1,983	ВЛ	-	-	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	АО "ДСК"	103,79	-	-	-	3.4.13	4.14	1	
14	ДагОгнинское отделение	ТП	КТП-12/630	6	10.01.19 7:48	10.01.19 9:02	В1	1,233	ВЛ	-	-	243,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00	АО "ДСК"	228,25	-	-	-	3.4.13	4.14	1	
15	ДагОгнинское отделение	ТП	КТП-9/400	6	11.01.19 18:56	11.01.19 20:05	В1	1,150	ВЛ	-	-	241,00	0,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	241,00	АО "ДСК"	178,38	-	-	-	3.4.13	4.14	1	
16	ДагОгнинское отделение	ТП	КТП-9/400	6	13.01.19 20:28	13.01.19 23:29	В1	3,017	ВЛ	-	-	241,00	0,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	241,00	АО "ДСК"	178,38	-	-	-	3.4.13	4.14	1	
17	ДагОгнинское отделение	ТП	КТП-32/630	6	14.01.19 12:04	14.01.19 14:12	В1	2,133	ВЛ	-	-	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	АО "ДСК"	204,13	-	-	-	3.4.13	4.14	1	
18	ДагОгнинское отделение	ТП	КТП-24/400	6	18.01.19 18:38	18.01.19 21:05	В1	2,450	ВЛ	-	-	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	АО "ДСК"	54,18	-	-	-	3.4.13	4.14	1	
19	ДагОгнинское отделение	ТП	КТП-7/630	6	23.01.19 15:26	23.01.19 15:58	В1	0,533	ВЛ	-	-	329,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00	АО "ДСК"	180,17	-	-	-	3.4.13	4.14	1	
20	ДагОгнинское отделение	ТП	КТП-23/400	6	23.01.19 19:44	23.01.19 21:10	В1	1,433	ВЛ	-	-	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	АО "ДСК"	153,21	-	-	-	3.4.13	4.14	1	
21	ДагОгнинское отделение	ТП	КТП-24/400	6	24.01.19 11:13	24.01.19 11:54	В1	0,683	ВЛ	-	-	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	АО "ДСК"	54,18	-	-	-	3.4.13	4.14	1	
22	ДагОгнинское отделение	ТП	КТП-24/400	6	24.01.19 18:06	24.01.19 21:25	В1	3,317	ВЛ	-	-	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	АО "ДСК"	54,18	-	-	-	3.4.13	4.14	1	
23	ДагОгнинское отделение	ТП	КТП-24/400	6	25.01.19 9:08	25.01.19 11:23	В1	2,250	ВЛ	-	-	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	АО "ДСК"	54,18	-	-	-	3.4.13	4.14	1	
24	ДагОгнинское отделение	ТП	КТП-32/630	6	29.01.19 13:58	29.01.19 14:17	В1	0,317	ВЛ	-	-	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	АО "ДСК"	204,13	-	-	-	3.4.13	4.14	1	
25	ДагОгнинское отделение	ТП	КТП-27/400	6	30.01.19 9:04	30.01.19 10:11	В1	1,117	ВЛ	-	-	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	АО "ДСК"	112,93	-	-	-	3.4.13	4.14	1	
26	Кизлярское отделение	РП	Ф-6	10	12.01.19 9:00	12.01.19 9:08	П	0,133	ВЛ	-	-	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-	160,07	АО "ДСК"	-	-	-	-	-	-
27	Кизлярское отделение	РП	Ф-7	10	12.01.19 9:40	12.01.19 9:46	П	0,100	ВЛ	-	-	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-	18,42	АО "ДСК"	-	-	-	-	-	-
28	Кизлярское отделение	РП	Ф-9	10	12.01.19 10:18	12.01.19 10:25	П	0,117	ВЛ	-	-	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-	39,01	АО "ДСК"	-	-	-	-	-	-

Итого по всем прекращением передачи электрической энергии за отчетный период:	И	29,083																		0,1
по ограничениям связанным с проведением ремонтных работ	П	0,350																		0
по внеплановым отключениям, учитываемым в расчете показателей надежности	В1	28,733																		0,1

Главный инженер

Магомедов Р.Б.

Исп. Амирбеков С.А.