

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации													Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ВСЕГО				в разведении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии					21	22	23	24	25	26	27					
												1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	в ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Смежные сетевые организации и производители													
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, ЛС, ТП, РП, КВЛ	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителя услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ЛС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:									Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединенных потребителях услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования							
1	Даг. Огнинское отделение	ТП	ПО Огни 110/6КВ	6	28.05.2019 13:50	28.05.2019 15:00	В1	1,166	ВЛ	-	-	3915,00	0,00	0,00	3915,00	0,00	0,00	16,00	3899,00		2509,30	-	-	-	3.4.13	4.14	1					
2	Даг. Огнинское отделение	ТП	КТП-32/630	6	06.05.2019 13:15	06.05.2019 13:50	В1	0,583	ВЛ	-	-	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00		135,13	-	-	-	3.4.13	4.14	1					
3	Даг. Огнинское отделение	ТП	КТП-25/400	6	11.05.2019 18:10	11.05.2019 18:55	В1	0,750	ВЛ	-	-	241,00	0,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	241,00		43,32	-	-	-	3.4.13	4.14	1					
4	Даг. Огнинское отделение	ТП	КТП-13/400	6	16.05.2019 9:30	16.05.2019 10:15	В1	0,750	ВЛ	-	-	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00		105,42	-	-	-	3.4.13	4.14	1					
5	Даг. Огнинское отделение	ТП	КТП-6/400	6	22.05.2019 10:05	22.05.2019 11:00	В1	0,916	ВЛ	-	-	322,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00		72,51	-	-	-	3.4.13	4.14	1					
6	Даг. Огнинское отделение	ТП	КТП-32/630	6	23.05.2019 8:10	23.05.2019 9:50	В1	1,666	ВЛ	-	-	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00		129,25	-	-	-	3.4.13	4.14	1					
7	Кизлярское отделение	ТП	ТП-19	10	18.05.2019 10:00	18.05.2019 12:35	П	2,583	КЛ	-	-	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		44,35	-	-	-	-	-	-					
8	Унцукуйское отделение	РП	Фидер №9	10	02.05.2019 22:46	02.05.2019 23:31	В1	0,750	ВЛ	-	-	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	2,00	103,00		2760,43	-	-	-	3.4.13	4.21	1					
9	Унцукуйское отделение	РП	Фидер №9	10	25.05.2019 15:00	25.05.2019 17:05	В1	2,083	ВЛ	-	-	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	2,00	103,00		2122,15	-	-	-	3.4.13	4.21	1					
10	Унцукуйское отделение	РП	Фидер №3	10	25.05.2019 20:30	25.05.2019 20:35	В1	0,083	ВЛ	-	-	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00		40,95	-	-	-	3.4.13	4.21	1					
11	Унцукуйское отделение	РП	Фидер №6	10	05.05.2019 10:16	05.05.2019 12:33	В1	2,283	ВЛ	-	-	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00		291,24	-	-	-	3.4.13	4.21	1					
12	Унцукуйское отделение	РП	Фидер №4	10	23.05.2019 15:30	23.05.2019 16:20	В1	0,833	ВЛ	-	-	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00		348,62	-	-	-	3.4.13	4.21	1					
Итого по всем прекращением передачи электрической энергии за отчетный период:								И	14,446																				0;1			
по ограничениям связанным с проведением ремонтных работ								П	2,583																					0		
по аварийным ограничениям								А	0,000																					0;1		
по вне регламентным отключениям, учитываемым в расчете показателей надежности								В1	11,863																							0;1

Врио исполнительного директора

Магомедов Р. Б.