

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии												Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Количество точек поставки потребителям услуг сетевой организации, в отношении которых произошли перебои электроснабжения, шт., в том числе										23	24	25	26	27												
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ ММ ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ ММ ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО	в разделение категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделение уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии				Смежные сетевые организации и производители	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27												
1	Дат. Отпывское отделение	П11	К:П11-76/30	6	06.08.2019 9:05	06.08.2019 11:30	В1	2.417	КЛ1	-	314.000	0	0	334	0	0	0	334	0	0	104.140			3.4.13	4.14	1												
2	Дат. Отпывское отделение	П11	К:П11-76/30	6	10.08.2019 7:00	10.08.2019 14:30	В1	7.500	ВЛ1	-	334.000	0	0	334	0	0	0	334	0	0	104.140			3.4.13	4.14	1												
3	Дат. Отпывское отделение	П11	К:П11-14/40	6	05.08.2019 8:10	05.08.2019 9:50	В1	1.667	ВЛ1	-	252.000	0	0	334	0	0	0	334	0	0	96.070			3.4.13	4.14	1												
4	Дат. Отпывское отделение	П11	К:П11-76/30	6	13.10.2019 08:14	14.40.2019 08:14	П	1.500	ВЛ1	-	334.000	0	0	334	0	0	0	334	0	0	104.140			3.4.13	4.14	1												
5	Дат. Отпывское отделение	П11	К:П11-56/40	6	07.08.2019 11:05	07.08.2019 12:10	В1	1.083	ВЛ1	-	212.000	0	0	213	0	0	0	213	0	0	59.800			3.4.13	4.14	1												
6	Дат. Отпывское отделение	П11	К:П11-16/40	6	08.08.2019 8:30	08.08.2019 12:05	П	3.383	ВЛ1	-	2.780.000	0	0	2.780	0	0	0	2.780	0	0	106.760			3.4.13	4.14	1												
7	Дат. Отпывское отделение	П11	К:П11-19/40	6	13.08.2019 8:30	13.08.2019 11:10	В1	2.667	ВЛ1	-	2.650.000	0	0	2.651	0	0	0	2.651	0	0	119.150			3.4.13	4.14	1												
8	Дат. Отпывское отделение	П11	К:П11-19/40	6	16.08.2019 8:30	16.08.2019 9:10	В1	0.833	ВЛ1	-	5.000	0	0	5	0	0	0	5	0	0	23.710			3.4.13	4.14	1												
9	Учленское отделение	П11	Фильдер-84	10	03.08.2019 15:23	03.08.2019 15:30	В1	0.117	ВЛ1	-	49.000	0	0	49	0	0	0	49	0	0	348.620			3.4.13	4.21	1												
10	Учленское отделение	П11	Фильдер-84	10	04.08.2019 6:00	04.08.2019 16:03	В1	10.050	ВЛ1	-	22.000	0	0	22	0	0	0	22	0	0	40.950			3.4.13	4.21	1												
11	Учленское отделение	П11	К:П11-14/40	6	24.08.2019 8:30	24.08.2019 10:05	В1	1.383	ВЛ1	-	252.000	0	0	252	0	0	0	252	0	0	96.070			3.4.13	4.14	1												
12	Дат. Отпывское отделение	П11	К:П11-35/250	6	26.08.2019 10:24	26.08.2019 11:10	В1	0.767	ВЛ1	-	20.000	0	0	20	0	0	0	20	0	0	23.670			3.4.13	4.14	1												
Итого по всем прекращением передачи электрической энергии за отчетный период:												И	33.767																	0,1								
Итого по авариям, связанным с проведением ремонтных работ:												И	5.083																							0		
Итого по авариям, связанным с проведением ремонтных работ:												И	0,000																									0
Итого по авариям, связанным с проведением ремонтных работ:												И	28.684																									0,1
Итого по авариям, связанным с проведением ремонтных работ:												И	5,083																									0
Итого по авариям, связанным с проведением ремонтных работ:												И	28,684																									0,1

Исполнительный директор



Магомедов Р. Б.