Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за март месяц 2020 года

ООО "ДагЭнерЖи"

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации																		
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В1)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:									Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
												ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Смежные сетевые организации и производителя электрической энергии			Номер и дата акта расследования технологического нарушения, запись в	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	
													1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Даг. Огнинское отделение	ТП	КТП-23/400	6	18.03.2020 14:10	18.03.2020 14:25	А	0,250	ВЛ	0	0	256	0	0	256	0	0	0	256		196,08		-	3.4.7.4	4.21	1
2	Даг. Огнинское отделение	ТП	КТП-16/400	6	27.03.2020 21:40	27.03.2020 22:50	А	1,167	ВЛ	0	0	287	0	0	287	0	0	0	287		144,99		-	3.4.7.4	4.21	1
3	Даг. Огнинское отделение	ТП	КТП-22/400	6	18.03.2020 09:10	18.03.2020 09:30	А	0,333	ВЛ	0	0	183	0	0	183	0	0	0	183		162,19		-	3.4.7.4	4.21	1
4	Даг. Огнинское отделение	ТП	КТП-22/400	6	16.03.2020 09:46	16.03.2020 11:24	П	1,633	ВЛ	0	0	183	0	0	183	0	0	0	183		162,19		-	-	-	-
5	Даг. Огнинское отделение	ТП	КТП-23/400	6	12.03.2020 10:40	12.03.2020 11:00	П	0,333	ВЛ	0	0	256	0	0	256	0	0	0	256		196,08		-	-	-	-
6	Даг. Огнинское отделение	ТП	ТП-8/630	6	06.03.2020 08:45	06.03.2020 10:10	П	1,417	ВЛ	0	0	130	0	0	130	0	0	0	130		131,29		-	-	-	-
7	Даг. Огнинское отделение	ТП	КТП-44/400	6	13.03.2020 09:00	13.03.2020 16:30	П	7,500	ВЛ	0	0	77	0	0	77	0	0	0	77		65,420		-	-	-	-
8	Даг. Огнинское отделение	ТП	ТП-12/630	6	06.03.2020 13:20	06.03.2020 14:10	А	0,833	ВЛ	0	0	247	0	0	247	0	0	0	247		146,940		-	3.4.7.4	4.21	1
9	Даг. Огнинское отделение	ТП	ТП-36/400	6	12.03.2020 08:58	12.03.2020 09:05	П	0,117	ВЛ	0	0	121	0	0	121	0	0	0	121		93,15		-	-	-	-
10	Даг. Огнинское отделение	ТП	КТП-9/400	6	03.03.2020 08:45	03.03.2020 09:35	А	0,833	ВЛ	0	0	240	0	0	240	0	0	0	240		101,11		-	3.4.7.4	4.21	1
11	Даг. Огнинское отделение	ТП	ТП-27/400	6	02.03.2020 10:14	02.03.2020 10:50	П	0,600	ВЛ	0	0	202	0	0	202	0	0	0	202		153,38		-	-	-	-
12	Даг. Огнинское отделение	ТП	ТП-27/400	6	18.03.2020 15:45	18.03.2020 15:50	А	0,083	ВЛ	0	0	202	0	0	202	0	0	0	202		153,38		-	3.4.7.4	4.21	1
13	Даг. Огнинское отделение	ТП	ТП-20/250	6	12.03.2020 09:47	12.03.2020 10:25	П	0,633	ВЛ	0	0	164,000	0	0	164	0	0	0	164		58,520		-	-	-	-
14	Даг. Огнинское отделение	ТП	КТП-3/630	6	04.03.2020 13:30	04.03.2020 15:30	П	2,000	ВЛ	0	0	213,00	0	0	213,00	0	0	0	213,00		85,89		-	-	-	-
15	Унцукульское отделение	РП	Фидер №4	10	04.03.2020 13:21	04.03.2020 16:10	П	2,817	ВЛ	0	0	540	0	0	540	0	0	0	540		5400,00		-	-	-	-
16	Унцукульское отделение	РП	Фидер №3	10	05.03.2020 10:32	05.03.2020 10:40	П	0,133	ВЛ	0	0	20	0	0	20	0	0	0	20		200,00		-	-	-	-
17	Унцукульское отделение	РП	Фидер №3	10	09.03.2020 10:00	09.03.2020 12:38	П	2,633	ВЛ	0	0	20	0	0	20	0	0	0	20		200,00		-	-	-	-
18	Унцукульское отделение	РП	Фидер №9	10	17.03.2020 11:20	17.03.2020 11:35	П	0,250	ВЛ	0	0	95	2	0	93	0	0	0	95		2425,00		-	-	-	-
19	Унцукульское отделение	РП	Фидер №9	10	29.03.2020 14:17	29.03.2020 15:38	П	1,350	ВЛ	0	0	95	2	0	93	0	0	0	95		2425,00		-	-	-	-
20	Унцукульское отделение	РП	Фидер №5	10	29.03.2020 20:10	29.03.2020 20:41	П	0,517	ВЛ	0	0	47,00	0	0	47,00	0	0	0	47,00		408,26		-	-	-	-
Итого по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период:							И	25,433																		0;1
по ограничениям связанным с проведением ремонтых работ							П	21,933																		0
по аварийным ограничениям							А	3,500																		0;1
по внерегламентным отключениям, учитыныеваем в расчете паказателей надежности							В1	0,000																		0;1

Начальник ПЭО

Амирбеков С.А.

Исп. Гамзатов Б. Р.