

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						21	22	23	24	25	26	27		
												ВСЕГО			в разрезе категорий надежности потребителей электроснабжения										в разрезе уровней напряжения ЭНУ потребителей электроснабжения	
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ	Диспетчерское наименование объекта электроэнергетики хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителю	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГТТ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителем (часы, минуты, ГГТТ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (Л, А, В, В1)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электроэнергетики хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителем (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (10 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Сложные системы организации и производства электрической энергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, я.т.д. индикаторных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)	
1	Дес.Отпавное отключение	ТП	ТП-2/1/80	6	01.10.20 8:28	01.10.20 11:00	П	2,533	ТП	0	0	124	0	0	124	0	0	0	124	ПАО «Россет-Дальневосточное»	70,03	-	-	-	-	-
2	Дес.Отпавное отключение	ТП	КТП-3/6/400	6	01.10.20 11:20	01.10.20 11:40	В1	0,313	ТП	0	0	123	0	0	123	0	0	0	123	ПАО «Россет-Дальневосточное»	110,21	-	-	3.4.13	4.14	1
3	Дес.Отпавное отключение	ТП	КТП-2/3/400	6	01.10.20 15:55	01.10.20 16:20	П	0,416	ТП	0	0	257	0	0	257	0	0	0	257	ПАО «Россет-Дальневосточное»	143,22	-	-	-	-	-
4	Дес.Отпавное отключение	ТП	ТП-19/630	6	01.10.20 13:40	01.10.20 13:00	П	1,333	ТП	0	0	263	0	0	263	0	0	0	263	ПАО «Россет-Дальневосточное»	117,56	-	-	-	-	-
5	Дес.Отпавное отключение	ТП	ТП-4/630	6	02.10.20 9:39	02.10.20 11:05	П	1,433	ТП	0	0	130	0	0	130	0	0	0	130	ПАО «Россет-Дальневосточное»	91,04	-	-	-	-	-
6	Дес.Отпавное отключение	ТП	КТП-5/100	6	02.10.20 11:20	02.10.20 12:25	П	1,083	ТП	0	0	190	0	0	190	0	0	0	190	ПАО «Россет-Дальневосточное»	104,65	-	-	-	-	-
7	Дес.Отпавное отключение	ТП	КТП-2/67/60	6	02.10.20 16:20	02.10.20 14:55	П	0,583	ТП	0	0	62	0	0	62	0	0	0	62	ПАО «Россет-Дальневосточное»	46,00	-	-	-	-	-
8	Дес.Отпавное отключение	РП	КТП-1/3/400	6	02.10.20 15:15	02.10.20 16:10	П	0,916	ТП	0	0	222	0	0	222	0	0	0	222	ПАО «Россет-Дальневосточное»	147,10	-	-	-	-	-
9	Дес.Отпавное отключение	РП	ПС-Один 110кВ/63	6	03.10.20 7:10	03.10.20 9:20	В1	2,166	ТП	0	0	361	0	0	361	0	0	0	361	ПАО «Россет-Дальневосточное»	2776,95	-	-	3.4.13	4.14	1
10	Дес.Отпавное отключение	ТП	КТП-2/100	6	03.10.20 9:56	05.10.20 11:16	П	1,333	ТП	0	0	25	0	0	25	0	0	0	25	ПАО «Россет-Дальневосточное»	6,77	-	-	-	-	-
11	Дес.Отпавное отключение	ТП	КТП-2/100	6	03.10.20 11:56	05.10.20 12:19	В1	0,383	ТП	0	0	25	0	0	25	0	0	0	25	ПАО «Россет-Дальневосточное»	6,77	-	-	3.4.13	4.14	1
12	Дес.Отпавное отключение	ТП	КТП-5/400	6	03.10.20 13:41	05.10.20 13:06	П	1,416	ТП	0	0	94	0	0	94	0	0	0	94	ПАО «Россет-Дальневосточное»	68,14	-	-	-	-	-
13	Дес.Отпавное отключение	ТП	КТП-4/2250	6	03.10.20 15:20	05.10.20 16:12	П	0,866	ТП	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	ПАО «Россет-Дальневосточное»	3,65	-	-	-	-	-
14	Дес.Отпавное отключение	ТП	ТП-4/630	6	06.10.20 9:15	06.10.20 11:55	П	2,333	ТП	0	0	25	0	0	25	0	0	0	25	ПАО «Россет-Дальневосточное»	52,21	-	-	-	-	-
15	Дес.Отпавное отключение	ТП	КТП-1/61/90	6	06.10.20 13:25	06.10.20 13:55	П	0,3	ТП	0	0	5	0	0	5	0	0	0	5	ПАО «Россет-Дальневосточное»	33,95	-	-	-	-	-
16	Дес.Отпавное отключение	ТП	ТП-18/630	6	06.10.20 14:32	06.10.20 15:45	П	1,216	ТП	0	0	211	0	0	211	0	0	0	211	ПАО «Россет-Дальневосточное»	2276,95	-	-	-	-	-
17	Дес.Отпавное отключение	РП	ПС-Один 110кВ/63	6	07.10.20 9:00	07.10.20 9:20	П	1,5	ТП	0	0	361	0	0	361	0	0	0	361	ПАО «Россет-Дальневосточное»	280,31	-	-	-	-	-
18	Дес.Отпавное отключение	РП	ПС-Один 110кВ/63	6	07.10.20 9:00	07.10.20 9:20	П	1,5	ТП	0	0	361	0	0	361	0	0	0	361	ПАО «Россет-Дальневосточное»	280,31	-	-	-	-	-
19	Дес.Отпавное отключение	ТП	КТП-4/2/250	6	08.10.20 9:00	08.10.20 11:20	П	2,333	ТП	0	0	111	0	0	111	0	0	0	111	ПАО «Россет-Дальневосточное»	307	-	-	-	-	-
20	Дес.Отпавное отключение	ТП	КТП-1/2500	6	10.10.20 14:00	10.10.20 16:30	В1	2,5	ТП	0	0	216	0	0	216	0	0	0	216	ПАО «Россет-Дальневосточное»	158,70	-	-	3.4.13	4.14	1
21	Дес.Отпавное отключение	ТП	КТП-3/630	6	23.10.20 9:21	25.10.20 9:30	П	0,483	ТП	0	0	216	0	0	216	0	0	0	216	ПАО «Россет-Дальневосточное»	65,54	-	-	-	-	-
22	Дес.Отпавное отключение	ТП	КТП-3/630	6	23.10.20 17:00	23.10.20 17:31	П	0,516	ТП	0	0	216	0	0	216	0	0	0	216	ПАО «Россет-Дальневосточное»	68,52	-	-	-	-	-
23	Дес.Отпавное отключение	ТП	КТП-3/630	6	26.10.20 16:44	26.10.20 17:07	П	0,383	ТП	0	0	216	0	0	216	0	0	0	216	ПАО «Россет-Дальневосточное»	68,52	-	-	-	-	-
24	Дес.Отпавное отключение	ТП	КТП-1/8/630	6	26.10.20 15:11	26.10.20 15:35	П	0,4	ТП	0	0	211	0	0	211	0	0	0	211	ПАО «Россет-Дальневосточное»	280,31	-	-	-	-	-
25	Качественное отключение	КВЛ	Фидер №2	10	10.10.20 9:55	10.10.20 12:15	В1	2,333	ТП	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	ПАО «Россет-Дальневосточное»	953,27	-	-	3.4.13	4.14	1
26	Качественное отключение	КВЛ	Фидер №2	10	01.10.20 12:20	01.10.20 12:35	В1	0,250	ТП	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	ПАО «Россет-Дальневосточное»	953,27	-	-	3.4.13	4.14	1
27	Качественное отключение	РП	Фидер №3	10	08.10.20 11:56	08.10.20 13:17	П	1,350	ТП	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	ПАО «Россет-Дальневосточное»	50	-	-	-	-	-
28	Качественное отключение	РП	Фидер №3	10	09.10.20 11:59	09.10.20 16:38	П	4,650	ТП	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	ПАО «Россет-Дальневосточное»	50	-	-	-	-	-
29	Качественное отключение	РП	Фидер №3	10	05.10.20 14:05	05.10.20 16:00	П	5,300	ТП	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	ПАО «Россет-Дальневосточное»	50	-	-	-	-	-
30	Качественное отключение	РП	Фидер №3	10	05.10.20 14:05	05.10.20 13:48	П	4,716	ТП	0	0	408	0	0	408	0	0	0	408	ПАО «Россет-Дальневосточное»	4080	-	-	-	-	-
31	Угрожающее отключение	РП	Фидер №4	10	14.10.20 7:30	14.10.20 10:45	П	3,25	ТП	0	0	540	0	0	540	0	0	0	540	ПАО «Россет-Дальневосточное»	4080	-	-	-	-	-
32	Угрожающее отключение	РП	Фидер №5	10	22.10.20 10:00	22.10.20 13:45	П	3,750	ТП	0	0	408	0	0	408	0	0	0	408	ПАО «Россет-Дальневосточное»	4080	-	-	-	-	-
33	Угрожающее отключение	РП	Фидер №5	10	27.10.20 12:41	27.10.20 13:43	П	1,033	ТП	0	0	200	0	0	200	0	0	0	200	ПАО «Россет-Дальневосточное»	3076	-	-	-	-	-

34	Ущербное отделение	РП	Фидер №9	Ю	25.10.20 19:55	25.10.20 20:03	П	0,133	РП	0	0	93	0	0	93	0	0	93	0	ПАО "Россети"-Дагэнержо	2425	-	-	-	-	-			
Итого по всем прекращением передачи электрической энергии за отчетный период:							И	54,057																		0,1			
по ограничениям связанным с проведением ремонтных работ:							П	46,092																				0	
по аварийным ограничениям:							А	0,000																				0,1	
по непреднамеренным отключениям, учитываемым в расчете показателей надежности:							В1	7,965																					0,1

Начальник ПТО

Абдуллаева З.З.

Генерального директора

Иск. Гамзатов Б.Р.

