

наименование электросетевой организации

Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ	Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации										Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединенных потребителях услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании					Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)
			Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ППТТ,ММ,ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителя услуг (часы, минуты, ППТТ,ММ,ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:												Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования			
												ВСЕГО			в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии									Смежные сетевые организации и подразделения электроэнергетики		
												1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)											
1	Унцукуйское отделение	ТП	ПС "Шамилькала" 35/10 Фидер №4 ТП-5/1000 кВА	10	01.09.2021 10:12	01.09.2021 12:36	П	2,400	ТП	0	0	215	0	0	215	0	0	0	215	0	570,00	ПАО "Россети Северный	0	-	-	-			
2	Унцукуйское отделение	ВЛ	ПС "Шамилькала" 35/10 Фидер №7	10	01.09.2021 10:36	01.09.2021 11:39	В	1,050	ВЛ	0	0	220	0	0	220	0	0	0	220	0	1850,00	ПАО "Россети Северный	0	3.4.13,	4,14	-			
3	Унцукуйское отделение	ТП	ПС "Шамилькала" 35/10 Фидер №7 ТП-6/2х1000 кВА	10	08.09.2021 14:48	08.09.2021 16:23	П	1,583	ТП	0	0	90	0	0	90	0	0	0	90	0	180,00	ПАО "Россети Северный	0	-	-	-			
4	Унцукуйское отделение	ВЛ	ПС "Шамилькала" 35/10 Фидер №9	10	14.09.2021 12:01	14.09.2021 12:36	П	0,583	ВЛ	0	0	244	0	0	244	0	0	16	244	0	2100,00	ПАО "Россети Северный	0	-	-	-			
5	Даг.Огненное отделение	ТП	ПС "Огни" 110/35/6 Фидер №7 ТП-13/400 кВА	6	21.09.2021 9:19	21.09.2021 10:21	П	1,033	ТП	0	0	272	0	0	272	0	0	0	272	0	369,00	ПАО "Россети Северный	0	-	-	-			
6	Даг.Огненное отделение	ТП	ПС "Огни" 110/35/6 Фидер №7 ЗКТП-14/400 кВА	6	21.09.2021 9:19	21.09.2021 10:21	П	1,033	ТП	0	0	228	0	0	228	0	0	0	228	0	139,34	ПАО "Россети Северный	0	-	-	-			
7	Кизилортовское отделение	ВЛ	ПС "Горд" 35/6 Фидер №1	6	04.09.2021 6:10	04.09.2021 6:55	П	0,750	ВЛ	0	0	1000	0	0	1000	0	0	0	1000	0	3600,00	ПАО "Россети Северный	0	-	-	-			
8	Кизилортовское отделение	ВЛ	ПС "ЗФС" 110/35/6 Фидер №19	6	11.09.2021 11:01	11.09.2021 11:04	В	0,050	ВЛ	0	0	338	0	0	338	0	0	0	338	0	184,00	ПАО "Россети Северный	0	3.4.13,	4,14	-			
9	Кизилортовское отделение	ВЛ	ПС "ЗФС" 110/35/6 Фидер №15	6	12.09.2021 15:34	12.09.2021 15:59	П	0,417	ВЛ	0	0	499	0	0	499	0	0	0	499	0	1525,83	ПАО "Россети Северный	0	-	-	-			
10	Кизилортовское отделение	ТП	ПС "Горд" 35/6 Фидер №1 ЗКТП-31/400 кВА	6	14.09.2021 10:36	14.09.2021 12:30	П	1,900	ТП	0	0	237	0	0	237	0	0	0	237	0	260,00	ПАО "Россети Северный	0	-	-	-			
11	Кизилортовское отделение	ТП	ПС "Горд" 35/6 Фидер №1 ЗКТП-56/400 кВА	6	20.09.2021 9:40	20.09.2021 10:50	П	1,167	ТП	0	0	57	0	0	57	0	0	16	57	0	142,00	ПАО "Россети Северный	0	-	-	-			
12	Кизилортовское отделение	ТП	ПС "Горд" 35/6 Фидер №1 ТП-16/160 кВА	6	21.09.2021 10:37	21.09.2021 12:29	П	1,867	ТП	0	0	24	0	0	24	0	0	0	24	0	32,84	ПАО "Россети Северный	0	-	-	-			
13	Кизилортовское отделение	ТП	ПС "Горд" 35/6 Фидер №1 ТП-33/400 кВА	6	22.09.2021 11:00	22.09.2021 13:48	П	2,800	ТП	0	0	130	0	0	130	0	0	0	130	0	237,02	ПАО "Россети Северный	0	-	-	-			
14	Кизилортовское отделение	ВЛ	ПС "ЗФС" 110/35/6 Фидер №15	6	25.09.2021 15:33	25.09.2021 16:25	П	0,867	ВЛ	0	0	499	0	0	499	0	0	0	499	0	1525,83	ПАО "Россети Северный	0	-	-	-			
15	Махачкалинское отделение	ТП	ПС "Юговосточная" 110/6 Фидер №14 ЗКТП-Камнеобработка/400 кВА	6	01.09.2021 11:14	01.09.2021 15:32	П	4,300	ТП	0	0	13	0	0	13	0	0	0	13	0	11,17	ПАО "Россети Северный Кавказ"	0	-	-	-			

16	Махачкалинское отделение	ВЛ	ПС "Компас" 110/10 Фидер №36	10	07.09.2021 23:12	08.09.2021 14:05	В	14,883	ВЛ	0	0	6	0	0	6	0	0	0	6	0	11,23	ПАО "Россети Северный"	0	3.4.13,	4,14	-	
Итого по всем прекращением передачи электрической энергии за отчетный период:							И	36,683																	0,1		
по ограничениям связанным с проведением ремонтных работ							П	35,583																		0	
по аварийным ограничениям							А	0,000																		0,1	
по внеграмотным отключениям, учитываемым в расчете показателей надежности							В1	0,000																			0,1
по внеграмотным отключениям							В	1,100																		0,1	

Начальник ПТС

Магомедов Р.А.

Генеральный директор

Османов А.И.

Исп. Азизов Б.М.-С.

