Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за январь месяц 2022 года

ООО "ДагЭнерЖи"

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации												Данные о смежных сетевых организациях, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:								Смежные сетевые организации и производители электрической энергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт		Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	
												ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии									
													1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22- 1 кВ)			Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Махачкалинское отделение	КЛ	ПС "Юговосточная" 110/6 кВ Фидер №3	6	04.01.2022 14:54	04.01.2022 16:36	П	1,700	КЛ	0	0	9	0	0	9	0	0	0	9	0	632,00	ПАО "Россети Северный	0	-	-	-
2	Махачкалинское отделение	КЛ	ПС "Юговосточная" 110/6 кВ Фидер №3	6	04.01.2022 16:36	04.01.2022 21:14	П	4,633	КЛ	0	0	9	0	0	9	0	0	0	9	0	632,00	ПАО "Россети Северный	0	-	-	-
3	Махачкалинское отделение	ВЛ	ПС "Юговосточная" 110/6 кВ Фидер №14	6	15.01.2022 19:00	15.01.2022 22:03	В	3,050	ВЛ	0	0	62	0	0	62	0	0	0	62	0	53,03	ПАО "Россети Северный	0	3.4.13.4,	4,12	-
4	Махачкалинское отделение	КЛ	ПС "Юговосточная" 110/6 кВ Фидер №3	6	23.01.2022 10:27	23.01.2022 16:15	П	5,800	КЛ	0	0	9	0	0	9	0	0	0	9	0	632,00	ПАО "Россети Северный	0	-	-	-
5	Кизилюртовское отделение	ВЛ	ПС "ЗФС" 110/35/6 кВ Фидер №19	6	11.01.2022 6:04	11.01.2022 7:13	П	1,150	ВЛ	0	0	338	0	0	338	0	0	0	338	0	1470,15	ПАО "Россети Северный	0	-	-	-
6	Кизилюртовское отделение	ВЛ	ПС "ЗФС" 110/35/6 кВ Фидер №28	6	12.01.2022 11:56	12.01.2022 15:12	П	3,267	ВЛ	0	0	2077	0	0	2077	0	0	0	2077	0	1432,17	ПАО "Россети Северный	0	-	-	-
7	Кизилюртовское отделение	ВЛ	ПС "Город" 35/6 кВ Фидер №1 "Город"	6	14.01.2022 14:45	14.01.2022 16:20	В	1,583	ВЛ	0	0	40	0	0	40	0	0	0	40	0	200,00	ПАО "Россети Северный	0	3.4.12.2,	4,13	-
8	Кизилюртовское отделение	ВЛ	ПС "Город" 35/6 кВ Фидер №1 "Город"	6	26.01.2022 14:46	26.01.2022 16:23	В	1,617	ВЛ	0	0	40	0	0	40	0	0	0	40	0	200,00	ПАО "Россети Северный	0	3.4.14	4.20	-
9	Даг.Огнинское отделение	ВЛ	ПС "Огни" 110/35/6 кВ Фидер №7	6	24.01.2022 16:38	24.01.2022 17:48	В	1,167	ВЛ	0	0	3972	0	0	3972	0	0	0	3972	0	1650,00	ПАО "Россети Северный	0	3.4.12.2,	4,13	-
10	Даг.Огнинское отделение	ТП	ПС "Огни" 110/35/6 кВ Фидер №7 ТП-31/400 кВА	6	26.01.2022 13:48	26.01.2022 15:45	В	1,950	ТП	0	0	120	0	0	120	0	0	0	120	0	385,00	ПАО "Россети Северный	0	3.14.13,	4,14	-
11	Унцукульское отделение	ВЛ	ПС "Шамилькала" 35/10 кВ Фидер №7	6	21.01.2022 14:31	21.01.2022 15:11	П	0,667	ВЛ	0	0	94	0	0	94	0	0	0	94	0	750,00	ПАО "Россети Северный	0	-	-	-
12	Унцукульское отделение	ВЛ	ПС "Шамилькала"35/10 кВ Фидер №4	6	22.01.2022 17:45	22.01.2022 18:00	В	0,250	ВЛ	0	0	540	0	0	540	0	0	0	540	0	952,00	ПАО "Россети Северный	0	3.4.12.2,	4,13	-
Итого по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период:							И	26,833																		0;1
по ограничениям связанным с проведением ремонтых работ							П	17,217																		0
по аварийным ограничениям							А	0,000																		0;1
по внерегламентным отключениям, учитывыеваем в расчете паказателей надежности							В1	0,000																		0;1
по внерегламентным отключениям							В	9,617																		0;1

Генеральный директор Микаилов А.М.

Исп. Азизов Б.М-С.