Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, происшедших на объектах электросетевых организаций за июль месяц 2022 года

ООО "ДагЭнерЖи"

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации												Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании				
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, ВІ)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:								Смежные сетевые организации и производители электрической энергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, занесен в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
												ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии								
													1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22- 1 кВ)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Махачкалинское отделение	ВЛ	ПС "Юговосточная" 110/6 кВ Фидер №14	6	08.07.22 12:14	08.07.22 13:33	П	1,317	ВЛ	0	0	5	0	0	5	0	0	0	5	0	105,74	Филиал ПАО "Россети	0	-	-	-
2	Кизилюртовское отделение	ВЛ	ПС "ЗФС" 110/35/6 кВ Фидер №15	6	06.07.22 10:55	06.07.22 11:11	П	0,267	ВЛ	0	0	499	0	0	499	0	0	0	499	0	1541,00	Филиал ПАО "Россети	0	-	-	-
3	Кизилюртовское отделение	ТП	ПС "ЗФС" 110/35/6 Фидер №15 ТП-7/630	6	06.07.22 10:57	06.07.22 11:56	П	0,983	ТП	0	0	5	0	0	5	0	0	0	5	0	21,00	Филиал ПАО "Россети	0	-	-	-
4	Кизилюртовское отделение	ТП	ПС "Город" 35/6 Фидер №1 ТП-12/320	6	11.07.22 16:15	11.07.22 17:10	П	0,917	ТП	0	0	185	0	0	185	0	0	0	185	0	340,00	Филиал ПАО "Россети	0	-	-	-
5	Кизилюртовское отделение	ВЛ	ПС "ЗФС" 110/35/6 кВ Фидер №15	6	20.07.22 14:05	20.07.22 16:10	В	2,083	ВЛ	0	0	499	0	0	499	0	0	0	499	0	1541,00	Филиал ПАО "Россети	0	3.4.14,	4.20	-
6	Кизилюртовское отделение	ТП	ПС "ЗФС" 110/35/6 Фидер №18 КТП-66/400	6	22.07.22 23:19	22.07.22 23:28	П	0,150	ТП	0	0	80	0	0	80	0	0	0	80	0	198,00	Филиал ПАО "Россети	0	-	-	-
7	Кизилюртовское отделение	ВЛ	ПС "ЗФС" 110/35/6 Фидер №33	6	24.07.22 0:34	24.07.22 4:04	В	3,500	ВЛ	0	0	12	0	0	12	0	0	0	12	0	69,12	Филиал ПАО "Россети	0	3.4.9.1,	4,21	-
8	Кизилюртовское отделение	ВЛ	ПС "ЗФС" 110/35/6 кВ Фидер №15	6	24.07.22 11:16	24.07.22 11:35	В	0,317	ВЛ	0	0	499	0	0	499	0	0	0	499	0	1541,00	Филиал ПАО "Россети	0	3.4.10,	4,21	-
9	Кизилюртовское отделение	ВЛ	ПС "ЗФС" 110/35/6 Фидер №33	6	24.07.22 15:52	24.07.22 16:13	П	0,350	ВЛ	0	0	12	0	0	12	0	0	0	12	0	69,12	Филиал ПАО "Россети	0	-	-	-
10	Кизилюртовское отделение	ВЛ	ПС "ЗФС" 110/35/6 Фидер №33	6	27.07.22 15:50	27.07.22 18:52	В	3,033	ВЛ	0	0	12	0	0	12	0	0	0	12	0	69,12	Филиал ПАО "Россети	0	3.4.13.4,	4,12	
11	Кизилюртовское отделение	ВЛ	ПС "Город" 35/6 кВ Фидер №1 "Город"	6	27.07.22 16:15	27.07.22 17:15	В	1,000	ВЛ	0	0	40	0	0	40	0	0	0	40	0	200,00	Филиал ПАО "Россети	0	3.14.13,	4,14	
12	Даг.Огнинское отделение	ВЛ	ПС "Огни" 110/35/6 кВ Фидер №7	6	15.07.22 9:17	15.07.22 12:10	П	2,883	ВЛ	0	0	3972	0	0	3972	0	0	0	3972	0	1650,00	Филиал ПАО "Россети	0	-	-	-
13	Даг.Огнинское отделение	ВЛ	ПС "Огни" 110/35/6 кВ Фидер №7	6	27.07.22 19:30	27.07.22 20:30	В	1,000	ВЛ	0	0	3972	0	0	3972	0	0	0	3972	0	1650,00	Филиал ПАО "Россети	0	3.4.14,	4.20	-
14	Унцукульское отделение	ВЛ	ПС "Шамилькала"35/10 кВ Фидер №4	10	26.07.22 15:53	26.07.22 16:02	П	0,150	ВЛ	0	0	540	0	0	540	0	0	0	540	0	952,00	Филиал ПАО "Россети	0	-	-	-
15	Унцукульское отделение	ВЛ	ПС "Шамилькала"35/10 кВ Фидер №7	10	28.07.22 16:01	28.07.22 17:02	П	1,017	ВЛ	0	0	94	0	0	94	0	0	0	94	0	750,00	Филиал ПАО "Россети	0	-	-	-
																										0;1
Итого по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период:							И	18,967																		0
по ограничениям связанным с проведением ремонтных работ							П	8,033																		

по аварийным ограничениям	A	0,000																	0;1
по внерегламентным отключениям, учитывыемым в расчете показателей надежности	B1	0,000																	0;1
по внерегламентным отключениям	B	10,933																	0;1

Зам. генерального директора

Амирбсков С.А.

Исп. Азизов Б.М-С.