Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за декабрь месяц 2023 года

ООО "ДагЭнерЖи"

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации														Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании				
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:									Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии				Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
												ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Смежные сетевые организации и производители электрической энергии			Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	
													1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22- 1 кВ)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Кизилюртовское отделение	ВЛ	ПС "ЗФС" 110/35/6 кВ Фидер №28	6	04.12.2023 14:53	04.12.2023 15:02	П	0,150	ВЛ	0	0	2077	0	0	2077	0	0	0	2077	0	1432,17	-	0	-	-	-
2	Кизилюртовское отделение	ВЛ	ПС "ЗФС" 110/35/6 Фидер №31	6	08.12.2023 14:00	08.12.2023 15:30	П	1,500	ВЛ	0	0	120	0	0	120	0	0	0	120	0	199,20	-	0	-	-	-
3	Кизилюртовское отделение	ВЛ	ПС "Город" 35/6 кВ Фидер №1 "Город"	6	09.12.2023 23:52	10.12.2023 3:11	В	3,317	ВЛ	0	0	40	0	0	40	0	0	0	40	0	200,00	-	0	3.4.12.2,	4,14	-
4	Кизилюртовское отделение	ВЛ	ПС "ЗФС" 110/35/6 кВ Фидер №19	6	12.12.2023 14:54	12.12.2023 15:25	В	0,517	ВЛ	0	0	338	0	0	338	0	0	0	338	0	1470,15	-	0	3.4.14,	4.20	-
5	Кизилюртовское отделение	ВЛ	ПС "ЗФС" 110/35/6 кВ Фидер №19	6	13.12.2023 1:32	13.12.2023 1:57	П	0,417	ВЛ	0	0	338	0	0	338	0	0	0	338	0	1470,15	-	0	-	-	-
6	Унцукульское отделение	ВЛ	ПС "Шамилькала" 35/10 кВ Фидер №7	10	09.12.2023 8:25	09.12.2023 8:34	П	0,150	ВЛ	0	0	94	0	0	94	0	0	0	94	0	750,00	-	0	-	-	-
7	Унцукульское отделение	ВЛ	ПС "Шамилькала" 35/10 кВ Фидер №7	10	28.12.2023 11:27	28.12.2023 14:58	В	3,517	ВЛ	0	0	94	0	0	94	0	0	0	94	0	750,00	-	0	3.4.9.1,	4,21	-
8	Унцукульское отделение	ВЛ	ПС "Шамилькала"35/10 кВ Фидер №9	10	28.12.2023 13:50	28.12.2023 14:58	В	1,133	ВЛ	0	0	286	0	0	286	0	0	0	286	0	1500,00	-	0	3.4.13.4,	4,12	-
9	Даг.Огнинское отделение	ВЛ	ПС "Огни" 110/35/6 кВ Фидер №7	6	10.12.2023 4:59	10.12.2023 8:10	В	3,183	ВЛ	0	0	3972	0	0	3972	0	0	0	3972	0	1650,00	-	0	3.4.12.2,	4,13	-
Итого по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период:							И	13,883																		0;1
по ограничениям связанным с проведением ремонтых работ							П	2,217																		0
по аварийным ограничениям							А	0,000																		0;1
по внерегламентным отключениям, учитывыеваем в расчете пакзателей надежности							В1	0,000																		0;1
по внерегламентным отключениям							В	11,667																		0;1

Заместитель генерального директора Джалиев М. И.

Исп. Азизов Б.М-С.